


Næstved Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 0,67


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	4,3	kg/GJ	15,4	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	0,1	g/GJ	0,4	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,1	g/GJ	0,4	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	4,3	kg/GJ	15,5	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	0,1	g/GJ	0,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	3,8	g/GJ	13,7	mg/kWh
CO (Kulilte)	3,5	g/GJ	12,6	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	0,2	g/GJ	0,7	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,0	g/GJ	0,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Næstved Fjernvarme a.m.b.a.
CVR: 69995713
Maglemølle 62 | 4700 Næstved
+45 55 72 56 65 | info@naestvedfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.